



**LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO**

	PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 KG (MINIMO 21 A 113 B) - NUOVO -
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA - NUOVO -
	LAMPADA SEGNALAZIONE VIA DI ESODO
	MURI TAGLIAFUOCO REI 30 (COMPARTIMENTAZIONE)
	MURI TAGLIAFUOCO REI 120 (COMPARTIMENTAZIONE)
	ACCESSIBILITA' AUTOSCALA VV.F
	IDRANTE DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)
	IDRANTE SU NASPO DN 20 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)
	ATTACCO PER AUTOPOMPA
	PULSANTE DI SGANCIO TENSIONE LINEA BASSA TENSIONE
	MURI TAGLIAFUOCO REI 60 (COMPARTIMENTAZIONE)
	MURI TAGLIAFUOCO REI 120 (COMPARTIMENTAZIONE)
	QUADRO ELETTRICO
	LAMPADA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 24W DA INSERIRE
	LAMPADA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 24W ESISTENTI



**COMUNE DI RECANATI**  
Provincia di Macerata

OGGETTO: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI "SAN VITO" - "NIDO TONDO" - "PINTURA DEL BRACCIO" PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE - 1° LOTTO FUNZIONALE**

UBICAZIONE: Via Antonio J. Vogel, Recanati (MC) TAVOLA: **ARC 04**

DATA: Luglio 2017 SCALA: 1:100

DESCRIZIONE ELABORATO: **PIANTA PIANO INTERRATO E PIANO TERRA ASILO NIDO "NIDOTONDO"**

COMMITTENTE: **COMUNE DI RECANATI**  
Piazza G. Leopardi, 26 - 62019 (MC)

IL PROGETTISTA: STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE **ing. Ivan Marconi** RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Via Cupa Madonna di Varano, 8 - Recanati (MC) - tel: 0714604680 - fax: 0714604681  
- cell: 3337902516 - email: ivanmarconi@alice.it  
- C.F.: MRC VNH 75104689GH - P.IVA: 01527310455

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	RESPONSABILI
0	12/07/2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	IVAN MARCONI