



TAGLIO SPALLETTA ESISTENTE. MODIFICA INFISSO PER INSERIMENTO NUOVA PORTA CON LARGHEZZA 120 cm



LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO	
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI
	USCITE DI EMERGENZA
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 KG (MINIMO 21 A 113 B) - NUOVO -
	ESTINTORE PORTATILE AD ANDRIDE CARBONICA - NUOVO -
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 KG (MINIMO 21 A 113 B) - ESISTENTE -
	ESTINTORE PORTATILE AD ANDRIDE CARBONICA - ESISTENTE -
	LAMPADA SEGNALE VIA DI ESODO
	MURI TAGLIAFUOCO REI 30 (COMPARTIMENTAZIONE)
	MURI TAGLIAFUOCO REI 120 (COMPARTIMENTAZIONE)
	ACCESSIBILITA' AUTOSCALA V.V.F.
	IDRANTE DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)
	IDRANTE SU NASPO DN 20 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)
	ATTACCO PER AUTOPOMPA
	PULSANTE DI SGANCIO TENSIONE LINEA BASSA TENSIONE
	MURI TAGLIAFUOCO REI 60 (COMPARTIMENTAZIONE)
	MURI TAGLIAFUOCO REI 120 (COMPARTIMENTAZIONE)
	QUADRO ELETTRICO
	PLAFONIERA EMERGENZA AUTOALIMENTATA S.E. E/O S.A. ESISTENTE DA SOSTITUIRE
	PLAFONIERA EMERGENZA AUTOALIMENTATA LED S.E. 240m NUOVA CON NUOVO P.L.

COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO
 "M.L. PATRIZI" PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI
 PREVENZIONE INCENDI
 - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE -
 2° LOTTO FUNZIONALE

UBICAZIONE: Via Aldo Moro, 25 Recanati (MC) TAVOLA:

DATA: Giugno 2017 SCALA: 1:200 **ARC-04**

DESCRIZIONE ELABORATO:
 PIANTE PIANO PRIMO

COMMITTENTE:
COMUNE DI RECANATI
 Piazza G. Leopardi, 26 - 62019 (MC)
 SCUOLA SECONDARIA - M.L. PATRIZI -

IL PROGETTISTA:

 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
 ing. Ivan Marconi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

via Cupa Madonna di Varano, 8 - Recanati (MC) - tel: 0714604680 - fax: 0714604681
 - cell: 333/9082516 - email: ivanmarconi@alice.it
 - C.F.: MRC VM 75104669M - P.IVA: 01527310435

REV.	DATA	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	DESCRIZIONE MODIFICHE	RESPONSABILI
0	26/06/2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE		IVAN MARCONI