

Al comando dei Vigili del Fuoco
della provincia di Macerata
V. indipendenza, 158
62100 Macerata (MC)

Recanati 18/12/2018

Oggetto:

pratica n. **34714** Comune di RECANATI – Edifici pregevoli (DLgs 42/04) ad uso biblioteche musei gallerie mostre e simili – sita in VIA CAVOLUR 24 – COMUNE DI RECANATI – MUSEO – Valutazione progetto. **AGGIORNAMENTO TAVOLA E COMUNICAZIONE**

IN MERITO ALLA PRATICA IN OGGETTO SI COMUNICA QUANTO SEGUE.

Il cortiletto esterno verso V.lo San Michele è sede di attrezzature antincendio dello stabile attiguo. Tali attrezzature, così come ora posizionate, non premettono il passaggio di esodo con larghezza a norma e, per motivi tecnici ed economici, il Comune di Recanati non è in grado di ripristinare tale passaggio. Per tale motivo la Via di Fuga nel progetto consegnato tavola (VF 02 del 14/07/2018 rev. 02) attraverso l'uscita d'emergenza a sinistra della discesa delle scale, non può essere realizzata.

Il sistema di vie di fuga del museo in oggetto sarà basato sull'uscita d'emergenza verso V. Cavour indicato nella tavola allegata (VF 02 del 14/07/2018 rev. 03) e rispetterà il D M. del 20 maggio 1992 n. 569.

In allegato la tavola aggiornata.

Distinti saluti.



Ing. Emanuele Gelosi Enrici